




- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil Craiova, str. Cosuna, nr. 112, C1, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 953 din 20.12.2019
Arhitect set.

cu o timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea
cu probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de
cu aerific
cu presiune la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
cu presiune la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
cu conductori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
cu perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072 / 2020 Tip EGD

Ing. CRISTEA EUGENIA
INGINIER AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip PGD
Legitimatie nr.: 209200514
Perioada de valabilitate: 17.11.2025

CUI RO 17629510
G22
PRIMASERV
S.R.L.
Craiova, Dolj

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip EGD
Legitimatie nr. 509203072
Perioada de valabilitate: 19.12.2019

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru STINGA BIANCA MARIA
Amplasament:	Craiova, str. Cosuna nr. 112, C1, jud. Dolj
Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ
Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE
Proiect nr.	217
Faza:	D.T.A.C.
Planșă nr.	G 1