

316400

316400

Ing. SAVA CAMELIA IRINA
INST. AUTANRE-G.N.
TIP AUT - PGD
LEGITIMATIE NR. 205210071
DATA EXPIRARI 27.05.2026

PATRIMONIUL MIHAI
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP: EGD
Legitimatie nr. 512161090
Perioada de valabilitate: 2012-2026

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1/1	A	550	Intre punctele 21,64,69,70 - linia conventiionala; intre punctele 70,21 - gord de lemn;
Total		550	

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiiuni
Total			


Suprafata totala masurata a imobilului = 550 mp

Executant,
Ing. VADUVA Alin

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral



184230/2019
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj
DUMITRESCU ALIN VICTOR
CONSILIER



LEGENDA:

- G_n — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- P — Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in furda agrementata la limita de proprietate
- V — Limita incinta imobil Craiova, str. Maslinului, nr. 11, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
- Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

Proiect
nr.
27

Faza:
DTAC

Planşa nr.
G.I.