

PARCELA 38
teren PRIMARIA
CRAIOVA

C 1

Nr. 10



Nota:
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de
1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp
de 24 ore.

JUDETUL DOL
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 3
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 572
din 20.11.2027
Arhitect sef,

Nr. 14

Nr. 16

Nr. 18

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune redusa
PE100, SDR11, Dn90mm, L=46,00m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune redusa, PE100, SDR11, Dn90mm, L=46,00m
3. P C Punct de cuplare
4. C T Cap trminal
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=7,0m
6. P R M Post reglare masurare

— LES — LINIE ELECTRICA SUBTERANA
JOASA TENSIIUNE

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CON-
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA

MARIN LIVIU
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD
LEGITIMATIE NR: 51112001
PERIOADA DE VALABILITATE
28.11.2027

Proiectant autorizat ANRE: ED SB, nr. 18056 S.C. INSTALATIA S.R.L. J28/741/2005, RO 1295341 Slatina, str. Sibiu nr. 1	Beneficiar: SC ENIGIE ROMANIA SA, BUCURESTI; CIRJALIU ROMULUS STEFAN str. CAVALERIEI, NR. 10, b.C 1	Proiect PD
Specificatie: CAPATINA Name	Extindere conducta distributie si Racord gaze Loc. CRAIOVA, JUD. DOLJ	Faza: P.T.
SEF PROIECT ing. Marin Liviu	PLAN DE SITUATIE	Plansa nr G2
DESENAT ing. Capatana G		
PROIECTANT ing. Capatana G		

CAPATINA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR: 51112001
PERIOADA DE VALABILITATE
28.11.2027