Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Anexa 1.35

Scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
248373	500	loc. Simnicu de Jos, str. Cocorului, nr 30E, jud. Dol (fost com. Simnicu De Sus, T 133 P 22 P22/1 P23)

Nr. Carte Funciara	Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)
248373	CRAIOVA



1CC

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur E [m]	N [m]	Lungimi laturi
3	405760.973	318046.810	15.97
15	405760.881	318030.845	31.31
12	405729.570	318031.245	15.97
11	405729.662	318047.215	31.31

S(1CC)=500mp P=94.56m

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numerului cadastral

Semnatura si parafa

Data .....

Stampila BCPI

Suprafata totala masurata a imobilului =500 mp
Suprafata din act = 500 mp

Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnatura si stampila

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Seria 20-2012
Nr. 11/04.11.2014
ADRIANA-GABRIELA DIACONU

ADRIANA-GABRIELA DIACONU

Digitally signed by ADRIANA-GABRIELA DIACONU

Data: 10.06.2024

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiuni
1	CC	500	Teren intravilan imprejmuit
Total		500	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Supraf. construita la sol (mp)	Mentiuni
C1	CL	144	Cladire de locuit(P), Scd-144mp, construita in anul 2021
Total		144	

Ing. STERIE DANUT
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMAŢIE NR.: 205230108

...ul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
...probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
...rezistentă la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
...etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră (V_{admis} = 0.0027m³).
...izolaţiei în dreptul îmbinărilor sudate şi la capătul tuburilor de protecţie.
...de forare a conductei de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licenţiat.

...portanta a lucrarilor este „C" - importanta nemata.

Pr. nr. 65/2024
Faza: D.T.A.C.
Pl. Nr. G.40