



**LEGENDA:**

- C1 Conducta distributie gaze naturale PR existenta montata in pamant
- C2 Conducta distributie gaze naturale PR existenta montata in pamant
- R Racord gaze naturale proiectat montat in pamant
- Post de reglare-masurare la limita de proprietate
- Limita incinta imobil
- Imobil la care se executa proiectul

**NOTA:**

1. Construcțiile în timpul execuției să se facă în conformitate cu proiectul și să se respecte normele tehnice în vigoare.
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu STAS 1000/2018 pentru regimul de reducere a presiunii, astfel:
  - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
  - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se montează rasfătorii în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.



14	318311.280	400239.096
5	318309.169	400149.140

Situatie Actuala		Plan de Dezvoltare		Descrierea Imobilului		Nr. C	
Distributie	Nr. car.	upr	(.ego- e folo. e clifit	Descrierea	Nr. C		
R11 Dn63	1	pl	1	Teren intravilan			
0,00ml	346	196	4	= 1196 mp			
				EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.			
				Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA			
				Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2023 Tip EGD			
				CNP: 274032911930			
				INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE			
				TIP EGD			
				REFERINTA EXPRTEZA ANUNCIATA			
				TIP EGD			
Beneficiar		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL		Proiect			
		pentru GHEORGHE MIRUNA MARLA		nr.			
Amplasament		Craiova, str. Mihail Drumes, nr. 52B		22			
Jud. Dolj							
Titlu proiect		EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE		Faza			
		PRESIUNE REDUSA DIN PE		D.T.A.C.			
Titlu planșă		Pt. in. m. vit		Planșă nr.			
		PROPIETARII: TUDORACHE LUCIAN NICOLAE		G1			

**S.C. KOFALM INSTAL S.R.L. CRAIOVA**  
 CUI RO47370735  
 Autorizatie PPSR nr. 22952  
 str. Imparatul Traian, nr. 166  
 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro