

PLAN DE SITUATIE

Scara 1:500

JUDETUL DOLU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 269
Arhitect scf.

4,5m - str. Dobrogea
drum privat din macadam
gaze naturale existenta
Dn 90mm
gaze naturale nou proiectat
SDR11 Dn 32mm - L= 3m

NICOLĂESCU DORU CĂTĂLIN
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP: EGD
LEGITIMAȚIE NR. 509201812
DATA: 17.11.2025

BĂLĂNESCU RĂZVAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
TIP: EGD
LEGITIMAȚIE NR. 211150056 Dn 16 11.2024

Amplasamentului cu traseele altor instalatii subterane, se vor monta tuburi de protectie (daca distanta dintre acestea este de 200mm). La intersectia cu cablurile electrice se va monta pat de caramizi.
Amplasamentul respecta prevederile Art. 81 (1) din N.T.P.E.E./2018.

NOTA:

Conducta gaze naturale existenta R.P.
Bransament gaze naturale nou proiectat R.P.
Pist de reglare - masurare nou proiectat

*NOTA TEHNICA

In executarea lucrarilor se va respecta normativul NTPEE-2018;
Verificarea calitatii executiei lucrarilor se face conform normativ C-56.
Categorica de importanta a lucrarilor este "C"

Clasa de calitate a sudurilor este II;
Controlul nedistructibil al sudurilor se va aplica in proportie de 25% din numarul total al sudurilor;
Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63 mm vor fi instalate prin sudura cap la cap;
Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la tel./fax : 021/316.38.68;
La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII".
La de presiune si predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE.

NR. / DATA

Dn 32mm - L=3,00m
Faza:
D.T.A.C.
Plansa:
102 2