

JUDETUL DOLOJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 4
 Anexa la autorizația de construire
 Nr. 752 din 2023
 Arhitect șef


RIZEA I. VALERIU-DAN
 ROMANIA
 M.D.P.T.
 NR. 09185
 ING. I.S.
 A.B.C.D.E.F.
 INGINER
 VERIFICATOR PROIECTE

Ing. TANASIE LIVIU-MIRCEA
 Instalator autorizat ANRE
 GAZE NATURALE TIP PGIU
 Les. nr.: 112160159/20.12.2021


LEGENDA:

- PRM - post reglare măsurare existent pentru consum comun bl.3 (sc. 1 și 2) și separare (sc.2)
- PR - post reglare pentru separare consum propus pentru bl. 3, sc.1
- cond. distrib.gaze naturale pres. redusă existentă
- cond. gaze naturale OL 1" branșament existentă
- conductă gaze naturale PE Ø32 pentru branșament separare (propusă pentru blocul 3, scara 1)
- conductă gaze naturale presiune joasă consum comun, existentă

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	A4
NEFIICIAR: ZUICAN CATALIN-CONSTANTIN CRAIOVA, Aleea 3 Castanilor, nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6	PROIECT NR. 093/ 2023
PROIECT: SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PENTRU CONTORIZARE INDIVIDUALA PE PARTAMENTE (TITULAR COLOANA)	FAZA: D.T.A.C.
TITLU PLANSĂ : PLAN DE SITUAȚIE 51	PLANSĂ NR. 00



- conductă gaze naturale presiune joasă
- consum comun
- conductă gaze naturale presiune joasă
- separare propusa pe casa scării
- conductă gaze naturale presiune joasă
- separare propusa pt apart.6
- detector gaze propus etaj II si etaj IV
- electroventil propus casa scării, Ø1"
- detector gaze propus pt. apart. 6
- electroventil propus apartament 6, Ø3/4"




* strict interzisă practicarea unor străpungeri prin grinzi stâlpi din beton armat.
 * se va devia orice străpungere care înfățișe bare de oțel cu diametru mai mare de 5.00 mm, în pereți și podețele beton armat.
 * străpungerile se vor executa numai cu mașini de găurit adecvate.
 * în montajul aparatelor consumatoare de combustibili gaze și se vor respecta prevederile - NITEF-2018 + GRINZI 30/2018 ANRE + ORDINUL 2/2023; PT - ISCIR I.TA/2010 ; PT C22010-PT C11/2010
 * sudarea și montajul de gaze și găurirea plăcilor din țara trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze instalațiile de telecomunicații și electrice existente, construcțiile și protecția mecanică instalată în spațiul existent.
 * se va solicita prezența proiectanților pentru orice situație în care apar decât cea proiectată.
 * instalația s-a dimensionat pentru o debit de gaze de fiecare având câte o centrală termică de 2,8 Nme (oră) aragaz de 0,67 Nme (oră).



PRIM
 VIZ
 Anex
 Nr.
 Arhitect șef.

[Signature]

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	A.4
BENEFICIAR: ZUICAN CATALIN-CONSTANTIN CRAIOVA, Albea 3 Costambor, nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6	
PROIECT: SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PENTRU CONTORIZARE INDIVIDUALA PE APARTAMENTE (TITULAR COLOANA)	PROIECT NR. 0537/2023 FAZA: D.T.A.C.
TITLUL PLANȘA : PLAN PARTIER	PLANȘA NR. GI



- conductă gaze naturale presiune joasă consum comun
- conductă gaze naturale presiune joasă separare propusa pe casa scării
- conductă gaze naturale presiune joasă separare propusa pt apart.6
- detector gaze propus etaj II si etaj IV
- electroventil propus casa scării, Ø1"
- detector gaze propus pt. apart. 6
- electroventil propus apartament 6, Ø3/4"

* strict interzisă practicarea unor străpungeri prin grinzi și stâlpi din beton armat.
 * se va devia orice străpungeri care întâlnește bare de beton armat, în perete și podești.
 * străpungerile se vor executa numai cu mașini de găurit rotopercutante.
 * la montarea aparatelor electrice și a dispozitivelor electrice se vor respecta prevederile NTPET 2018 și NTPET 2018-PTAI/2010.
 * la montarea aparatelor electrice și a dispozitivelor electrice se vor respecta prevederile NTPET 2018 și NTPET 2018-PTAI/2010.
 * la montarea aparatelor electrice și a dispozitivelor electrice se vor respecta prevederile NTPET 2018 și NTPET 2018-PTAI/2010.
 * la montarea aparatelor electrice și a dispozitivelor electrice se vor respecta prevederile NTPET 2018 și NTPET 2018-PTAI/2010.

RIZEA I. ION
 ROMANIA
 M.A.P.
 MR. 09185
 A, B, C, D, E, F
 INGINER
 VERIFICATOR PROIECTE
 SOCIETATEA COMER. CMV 2017

OSIAC
 ROMANIA
 MLP
 NR. 02029
 A1
 VERIFICATOR
 PROIECTE

ROMANIA
 M.A.P.
 MR. 09185
 A, B, C, D, E, F
 INGINER
 VERIFICATOR PROIECTE
 SOCIETATEA COMER. CMV 2017

PRIMAR
 VIZA
 Anexa la autorizația de construire
 Nr. 752
 din 23
 Arhitect șef.

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	A 4
BENEFICIAR: ZUICAN CATALIN-CONSTANTIN CRAIOVA, Albea 3 Castanilor, nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6	PROIECT NR. 093 2023
PROIECT: SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE ATURALE PENTRU CONTORIZARE INDIVIDUALA PE PARTAMENTE (TITULAR COLOANA)	FAZA: D.T.A.C.
TITLU PLANSA : PLAN ETAJ IV	PLANSĂ NR. G3