

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA

Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de
1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp
de 24 ore.



DINU MARIAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR. 205180013
PERIOADA DE VALABILITATE:
14.05.2018-13.05.2023

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune **reduisa**
PE100, SDR11, Dn90mm, L=50,00m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune
reduisa, PE100, sdr11, Dn90mm
3. P C Punct de cuplare MUFA electrofuziune
PE100, sdr11, Dn90mm
4. C T Cap trminal dop sudabil PE100, SDR11, Dn90mm
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm. L=3,00 m
6. P R M Post reglare masurare propus 10,0 mc/h
Rasufcatoare cu capac

Proiectant autorizat ANRE: PDSB, nr.16056
S.C. INSTAL ILIAS S.R.L.
J28/741/2005 ; RO17995341
Slatina, str. Silozului, nr.1,

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara
SEF PROIECT	ing. Capatana G		
DESENAT	ing. Capatana G		
PROIECTANT	ing. Dinu Marian		

BENEFICIAR:
SC ENGIE ROMANIA SA, BUCURESTI ;
ABONAT: MADALON GEANNI COSMIN
Titlu proiect:
Extindere conducta si Racord gaze, str. ALBA IULIA
Nr. 13 A, Loc. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Data:
07/2022

PLAN DE SITUATIE

Proiect
PD

Faza:
P.T.

Plansa nr.
G2