


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa imobilului
206452	166	Mun. Craiova, str. Gorjului, nr. 69 (fost T36, P15, cartier Mofleni) jud. Dolj
Cartea Funciara nr	UAT	CRAIOVA
		- teren intravilan -



A Date referitoare la teren				
Nr. parcela	Categ. de folosință	Suprafata (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentiiuni
corp2	Cc	166	64.14	
Total		166	64.14	

B Date referitoare la construcții				
Cod construcție	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentiiuni	
Total				

INVENTAR DE COORDONATE		
Sistem de proiectie: STEREO 70		
Pct.	E (m)	N (m)
5	40194.1597	312344.331
10	40194.5.979	312350.419
11	401954.87	312344.202
9	401951.461	312339.252
8	401958.874	312334.148
12	401962.282	312339.098
13	401969.302	312334.215
4	401964.728	312327.64
3	401941.597	312344.331
Suprafata totala masurata = 166mp		
Suprafata din act = 426mp		

Ministerul de Interne

CEC

AUT. JUDEȚUL BACĂU

Barbu Șerban

Nr. 008/12.12.2011

VIC. 118

2011

Numele executantului

Semnatura si stampila

Data Feb 2011

Se confirma suprafata din masurata si introducerea imobilului in baza de date

Parafa

Signatura si data

Stampa BCPI

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0029m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Gorjului, nr. 69A, ap. 2, jud. Dolj
- — Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale



Executant: SC CMV
Inst. aut. ANRE: ing. Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL-CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/2020



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert Nume:		Referat/Expertiza - Nr.		Data	
Expert		Referat/Expertiza - Nr.	/	Data	
Verificator		Expertiza - Nr.	/	Data	
Verificator		Referat - Nr.	/	Data	
Verificator		Referat - Nr.	/	Data	
Proiectant de specialitate		Beneficiar:		Pr. nr.	
S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.		DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru MĂRGĂRIT DANA BIANCA		798/2025	
Inst. aut. ANRE: ing. Dănuț Sterie		Amplasament: mun. Craiova, str. Gorjului, nr. 69A, ap. 2, jud. Dolj		Faza:	
Autorizație nr.: 205230108/2023 tip PGD		Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PMP/PJ		D.T.A.C.	
Specificatie		Nume:		Titlu planșă:	
Sef proiect		ing. Dănuț Sterie		PLAN DE SITUAȚIE	
Proiectat		ing. Dănuț Sterie		Pl. Nr.	
Desenat		ing. Dănuț Sterie		G_02	
		Scara: 1:500 @A3		Rv. 00	
		Data: 06.2025			