

NOTA :  
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA  
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE  
SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1  
ANEXAT LA PUNEREA IN OPERA , OE VA PREZENTA  
DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR  
SOLICITATE IN ACEST TABEL .

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in  
conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea,  
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze  
naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul  
de medie presiune , astfel :  
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora  
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

NOTA:  
Respectarea amplasamentului din planul de situatie vizat de S.E.  
CRAIOVA II in data de 20.12.2020 anexat (in zona respectiva exista retele  
de termoficare in exploatare de 400 mm amplasate in canal termic  
subteran. Conducta de gaz propusa va supraschimba canalul termoficare in  
zona de intersectie fiind prevazuta cu tub de protectie si rasuflatori stanga-  
dreapta si sa respecte distanta de minimum 30 cm pe verticala intre placa  
de acoperire canal termic si conducta de gaz. Lucrarile se vor executa cu  
existenta tehnica de la SE CRAIOVA 2.

# LEGENDA

- GR — Retea gaze naturale redusa presiune,  
PE100-SDR11, De 250 mm, existenta
- Gr — Retea gaze naturale redusa presiune,  
PE100-SDR11, De 90 mm, proiectata, L = 45,00 m
- g — Racord gaze naturale redusa presiune ,  
PE100-SDR11, Dn 63 mm, proiectat, L = 4,00 m

- — — Limite proprietate
- PR Post reglare (25,0 mc/h-G4-S300), proiectat
- Rasufloatori carosabil

- (A) punct  
cuplare
- (B) cap  
terminal

A-B L tot 45,00 m

NOTA:  
Daca distanta intre conducta  
apa / canalizare si conducta  
este mai mica de 20 cm,  
conducta se va proteja in tub  
de protectie

NOTA:  
Sapatura manuala pentru  
protejarea bransamentelor  
detinatorilor de utilitati  
intersectate de traseul  
conductei de gaze.  
Adancimea de montare a  
bransamentelor de apa este de  
H-1,00 m-1,3 m

NOTA:  
In zona exista linii electrice  
subterane se vor proteja cu pat  
de caramida la  
intersectii.Sapatura manuala  
pentru protejarea lor .

PROIECTANT (operator economic)  
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA  
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)  
Inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT  
inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)  
.....  
director. ing. .... (semnatura autorizata si stampila)  
Inst. aut. executant:  
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92  
Aut. PDSB nr.16064/24.01.2016

M & R MAYRAY SRL  
CRAIOVA, str. CONSTANTIN BRANCOVEANU,  
nr. 52C, jud. DOLJ

G1

| SPECIFICATIE | NUME              | SEMNTURA | SCARA  |
|--------------|-------------------|----------|--------|
| SEF PROIECT  | ing. Stefan Ionut |          | 1:1000 |
| PROIECTANT   | ing. Stefan Ionut |          | DATA   |
| DESENAT      | ing. Dobre Marian |          | 2021   |

EXTINDERE RETEA SI RACORD GAZE NATURALE  
PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE PR/PJ

PLAN DE SITUATIE

Pr. nr.  
533/2020