318350

Parcela (1Cc)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
13	318311.292	400239.729	2.499
11	318313.790	400239.650	13.277
12	318327.060	400239.220	42.354
20	318327.660	400281.570	15.600
16	318312.068	400282.064	0.255
22	318312.063	400281.809	42.087

S(1Cc)=664mp P=116.072m

CONSTANTINESCU PETRE ADRIAN
ROMANIA ANRE
NR. X1A0900131
VG
A,B,C,D,E,F
VERIFICATOR PROIECTE

C1
Locuinta
S(C1)=90mp

1Cc
S(1Cc)=669mp

Nr. cad. 13465

13.28m

15.80m

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Alee Acces cu nr. cad. 13466

2.52m

41.19m

0.32m

0.50m

carosabil (pamat) 3,30m

Conducta distributie gaze naturale
PE100 SDR11 Dn63mm
P.R. existenta

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,00ml inclusiv reiser

Nr. cad. 209421

318300

400250

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 8 construire
Anexa la autorizația de desființare
din 20..
Arhitect șef

A. Date referitoare la teren

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP PGD
Legitimație nr. 212160376
Valabilitate până la 19.12.20

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2023 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA
CNP: 2740326165950
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP EGD
LEGITIMAȚIE NR. 505230099 DATA: 18.06.2023

EGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: **Craiova, Str. Mihail Drumes, nr. 52A, jud. Dolj**
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

uctorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea
PEE-2018"
vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de redusa
resiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore.
Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

NOTA: C

VERIF
EX

S.C.

SPECIFI

SEF PR

PROIEC

DESEN