


58



JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 3 construire
Anexa la autorizatia de destinație
Nr. 211 din 2020
Arhitect sei.

LEGENDA:
— GM — Conducta distributie gaze naturale PM existenta, montata ingropata
— S — Racord gaze naturale PM proiectat, montat ingropat
— V — V — Limita incinta imobil CRAIOVA, str. ADA KALEH, nr. 23 jud. Dolj
Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore;
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.

NĂSTASIE GABRIEL
ROMANIA
A.N.R.E.
VERIFICATOR PROIECTE
201200221

Ing. CRISTEA EUGENIA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD

EXECUTANT S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut. Ing. NECHIFOR DANUT
Autoriz. nr. 505190001/2029 Tip EGD TALY
Tip: EGD
Legitimatie nr.: 505190001
Perioada de valabilitate
27.05.2024 - 26.05.2029

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 : J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 19614 / 30.12.2019				Proiect nr. 51
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	Titlu proiect:
SEF PROIECT	Ing. CRISTEA EUGENIA Aut. 202200514/2029, PGD		1:500	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ
PROIECTAT	Ing. CRISTEA EUGENIA Aut. 202200514/2029, PGD		Data:	Titlu planșă:
DESENAT	Ing. Nechifor Danut		IANUARIE 2026	PLAN DE SITUATIE
				Planșă nr. G 1