


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa Imobilului: Intravilan
	493	Mun. Craiova, Str. Poligonului, nr. 116A (fosta nr.116, fost T55, P925)
Nr. Carte Funciara		Jud. Dolj
		Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
		CRAIOVA

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
din 20.12.2024
Alina C. S.

ROMANIA
CIUBUC MAGDALENA
NR. V130900004
ING. NEXA PROIECT II



CERTIFICAT DE AUTORIZARE
TOPO ELCAD CONSULT SRL
CLASA III
SERIA RO-B-1 NR. 0865/05.05.2016

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
ILIE ELENA
CATEGORIA A
SERIA RO-B-1 NR. 1884/09.08.2016

Seu v. Ratiu
de acces cu
str. Poligonului (T55, P925)
Cena de sup. 722,50m (1-2024)
L: 3,6 - 3,9m
public con. domeniul
Punct de cuplare HCL 527/2024
A1. pot. 4
Pareau Co. P. R.

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	Co	493	Teren imprejmuit cu gard si gard de sarma, gard de beton si gard de fier.
Total		493	

B. Date referitoare la constructii

Cod constructie	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentii
C1	CL	112	Casa de locuit, parter + 1 etaj, cu Scd=215mp.
Total		112	

RUSU DANIEL
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
CNP 15111832223
Tip EGD
LEGITIMATIE NR. 212/01.04
PERIOADA DE VALABILITATE
20.12.2024 - 28.11.2029

TOPO ELCAD CONSULT SRL
ELENA ILIE
Semnatura si stampila

Inspector:
Confirm introducerea imobilului in baza de date
intrebara si aducerea termenului cadastral
EXECUTANT: S.C. ALPHA MAAP CREATIONS S.R.L.
Inst. aut.: PRINA ANDREEA MARINA
Autoriz. nr.: Tip EGD

PRINA ANDREEA-MARINA
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
CNP: 6000513284569
Tip EGD
LEGITIMATIE NR. 510240426
PERIOADA DE VALABILITATE
29.11.2024 - 28.11.2029

LEGENDA:
GR - Conducta distributie gaze naturale P.R. existenta, montata ingropat
R - Record gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
P - Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
L - Limita incinta imobil: Craiova, str. Poligonului, nr. 116A, Jud. Dolj
I - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:
1 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NPTEE-2018"
2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NPTEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba

EXECUTANT: S.C. ALPHA MAAP CREATIONS S.R.L.
Inst. aut.: PRINA ANDREEA MARINA
Tip EGD